

**Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь**



**Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь**

**Установа аховы здароўя  
«Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і  
эпідэміялогіі»**

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў  
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)  
e-mail: [mzege@cge.by](mailto:mzege@cge.by)  
бюджэт р/с BY79BLBB36040790318574001001  
пазабюджэт р/с BY58BLBB36320790318574001001  
УНН 790318574  
АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі  
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBVBVY2X

**Учреждение здравоохранения  
«Могилевский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии»**

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв  
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)  
e-mail: [mzege@cge.by](mailto:mzege@cge.by)  
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001  
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001  
УНН 790318574  
ОКПО 293013087000 в Дирекции  
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBVBVY2X

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Рубрика «Задайте свой вопрос здесь»**

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Могилевский зональный ЦГЭ) информирует Вас, что согласно санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2010г. №105 место расположения источника водоснабжения (мелкотрубчатая скважина) должно быть: незагрязненным, удаленным не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод существующих или возможных источников химического или микробного загрязнения воды.

Источник не должен располагаться: в местах, подвергаемых почвенной деформации; в местах затапливаемых паводковыми водами; в заболоченных местах; ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.

При содержании источников должны соблюдаться следующие требования: запрещается мытье транспортных средств, водопой животных, стирка и полоскание белья, устройство временных источников бактериологического и химического загрязнения (компостные кучи, складирование навоза, отходов, минеральных удобрений, ядохимикатов и другое) в радиусе 20 м от места расположения источника.

Заместитель главного государственного  
санитарного врача  
г. Могилева и Могилевского района

Р.В.Овраменко