

О гигиенических требованиях на рабочих местах в теплое время года

Параметры микроклимата на рабочих местах работников должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37, и обеспечиваться функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Гигиеническим нормативом устанавливаются оптимальные и допустимые значения показателей безопасности и безвредности микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях и общественных зданиях, в том числе в офисных помещениях и организациях здравоохранения всех форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Гигиенические нормы показателей микроклимата для разных категорий работ с учетом энергозатрат работника будут отличаться. Так, для теплового периода года, для различных рабочих мест установлены свои допустимые гигиенические нормативы:

- при работе с незначительным физическим напряжением (офисы, сфера управления, услуг, профессии умственного труда) установлен допустимый норматив 21-28 °C;
- при работе с некоторым физическим усилием (предприятия связи, мастера, контролеры, водители троллейбусов, операторы, работники милиции, медработники) – 20-28°C;
- при работе с постоянной ходьбой и перемещением небольших предметов (механосборочные, прядильно-ткацкие цеха, продавцы, водители автобусов, аппаратчики) – 18-27°C;
- при работе с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг (предприятия металлообрабатывающей промышленности, работники сельского и лесного хозяйства, строительства) – 16-27°C;
- при выполнении тяжелых работ, связанных с постоянным физическим усилием, переноской тяжести свыше 10 кг (кузнецкие, литейные цеха, работники сельского и лесного хозяйства в период уборочных и посевных работ, каменщики) – 15-26°C.

При температуре воздуха выше допустимых величин, наниматель, наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха, обязан принять меры организационного характера по регулированию времени пребывания работников в этих условиях в соответствии с гигиеническим нормативом:

- организовать бесперебойную работу вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного душивания, режим проветривания, компенсируя таким образом повышенную температуру увеличением скорости движения воздуха;
- обеспечить работников спецодеждой из воздухо- и влагопроницаемых тканей, материалов с высокими отражающими свойствами;
- ограничить пребывание на рабочих местах при повышенных температурах и под прямыми солнечными лучами в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- установить регламентированные перерывы для работающих с организацией отдыха в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом;
- обеспечить работников охлажденной бутилированной водой с температурой жидкости в пределах 8-20° С, не менее 3 л в смену на одного работника, питьевые установки размещать не далее 75 м от рабочих мест или непосредственно на рабочих местах. В цехах с избыtkами явного тепла выдачу газированной воды допускается заменять бутилированной минеральной столевой водой;
- обеспечить наличие в цехах, в гардеробных, в салонах автомобилей аптечек первой помощи универсальных с перечнем вложений, установленных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
- обеспечить производственный контроль параметров микроклимата на рабочих местах не реже два раза в год (в холодный и теплый периоды года).

Врач-гигиенист УЗ «МЗЦГЭ»

Анна Приходько